

静岡県水産技術研究所展示室整備業務委託に係る公募型企画提案募集要領等に対する質問への回答

番号	質問事項	回答
1	<p>仕様書 6 業務の内容 (2) おさかなゾーン (水族展示) オ「30トン水槽」「カメ池」照明等：水族展示用のLED照明、給水、給気バルブ (いずれも別途建築工事で施工) から先の給水設備、必要に応じ擬岩等の装飾を設置する。</p> <p>について、 ①「から先の給水設備」とは何を指していますでしょうか。 ②別途建築工事のみで水槽の循環設備は成り立っている、という認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>①「30トン水槽」「カメ池」は建築工事で水槽上部のバルブ止め配管まで整備されます (給水管の現設定値は水槽上1m、φ50mm)。「から先の給水設備」は、水槽内に給水するためのバルブから先の部分 (ジェット水流方式やシャワー方式などの給水部の設備) を指しています。水流、シャワー等の特別な給水構造を施さない場合にも、水はね防止のため、最低でもバルブから水面付近までのパイプは必要です。 ②隣接の「駿河湾深層水水産利用施設」から給水する清浄なる過海水を用いた流水掛け流し方式のため、循環設備なしで飼育環境は整っています。</p>
2	<p>仕様書 6 業務の内容 (3) その他各ゾーン展示 ウ 漁海況情報展示 について、「研究室のパソコン」、「リアルタイム映像データ」、「展示物までの通信用配線」は、支給と考えて問題ないでしょうか。</p>	<p>研究室のパソコン」の中に「リアルタイム映像データ」が保存されています。このパソコンとデータ (静岡県水産技術研究所HPで公開しているもの) は委託者が用意します。このパソコンから必要なデータを抜き出し、加工して展示室で展示するために必要な機器整備、ソフト作成及び送信 (有線・無線) システムを含め委託内容に含みます。有線の場合、3F 研究室から展示室までの配線管 (配電管) は建築工事です。</p>
3	<p>仕様書 6 業務の内容 (5) その他設備等 について、入口の「来場者カウンター」とはカウンター造作を指していますでしょうか。それとも、来場者をカウントする管理ゲートカウンター設備を指していますか。</p>	<p>無料開放施設のため、正確な入場者数の把握は不要です。来場者の概数が把握できればよいので、壁付け赤外線方式等の簡易な来場者カウンターで十分です。</p>
4	<p>要領 6 企画提案参加方法 (5) 企画提案書の提出 について、企画内容等のページサイズはA4縦と理解していますが、「工程計画表」及び「これまでの実績」についてページサイズの規定はありますか。</p>	<p>これらの提出物にはサイズの指定はありませんが、資料の整理上、A4またはA3を基本にさせていただきたいと思っております。</p>
5	<p>整備計画 2 展示室の内容 (3) 付帯設備等 について、「椅子等を備えた休憩エリアを設ける」とありますが、椅子等の備品は展示工事範囲に含まれますか？</p>	<p>仕様書資料5の移設既存展示品リストにあるベンチのみを利用する場合にはこれを配置していただければよいですが、新たに整備する場合は委託に含みます。</p>
6	<p>ご支給いただきたい資料について 展示室平面図のCADデータ (DXFフォーマット) をご提供いただくことは可能でしょうか。</p>	<p>お知らせいただければ、CADデータの提供は可能です。</p>